

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

JNDS projekt s.r.o.
Josef Novák
Mlýnská 905/6
678 01 Blansko

Prostějov, 08.03.2021

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Nadzemní vedení NN
Podzemní vedení NN

Název stavby: **Technická vybavenost lokalita Doubí**
Místo stavby: k.ú. Borotín u Boskovic (607703), žadatelem vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:**
 - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob**
 - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.**
- U podzemního vedení NN, které je uloženo v komunikaci, bude před zahájením prací provedena sonda pro zjištění hloubky uložení podzemního vedení NN. V případě, že podzemní vedení NN nebude v předepsané hloubce, bude provedeno hloubkové přeložení u našeho smluvního zhotovitele. Kontaktní údaje na našeho smluvního**

EG.D, a.s.

Regionální správa
Prostějov
Poděbradovo nám.
1588/2,2a
796 01 Prostějov
www.egd.cz

Silvie Grulichová
T +420-58232-3824
silvie.grulichova@egd.cz

Naše značka
S46170-27028751

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

zhotovitele: ENERGETIKA Boskovice – Miroslav Příkryl
602 745 672.

- 3. Dále bude pod plánovanou komunikací veškeré stávající podzemní vedení NN uloženo do chráničky (žlab TK2) s přesahem 1m na každou stranu (na náklady investora). Tyto práce si investor objedná u smluvního dodavatele EG.D: ENERGETIKA Boskovice – Miroslav Příkryl 602 745 672.**

Po dokončení prací bude správci zařízení předáno geodetické zaměření.

- 4. V místech, kde dochází k přiblížení plánované komunikace ke stávajícímu distribučnímu zařízení, bude distribuční zařízení chráněno mechanickou zábranou proti poškození, např. zvýšeným obrubníkem (trafostanice, rozpojovací a přípojkové skříně či podpěrné body).**
- 5. Výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení VN provádět v min. vzdálenosti 3 m od těchto bodů tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.**
Výkopové práce v blízkosti trafostanice budou probíhat v min. vzdálenosti 1,89 m od nejbližší části trafostanice. V případě, že dojde k obnažení, dotčení nebo porušení betonového základu nebo uzemňovací soustavy, investor neprodleně požádá o přeložku.
- 6. Výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení NN provádět tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.**
- 7. Lampy veřejného osvětlení budou umístěny mimo ochranné pásmo stávajícího nadzemního vedení VN. Ochranné pásmo nadzemního vedení VN je 7 m od krajního vodiče, resp. 8,5 m od osy vedení.**
- 8. V ochranném pásmu nadzemního vedení VN zůstane zachovaná stávající niveleta terénu.**
- 9. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.**
- 10. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést**

na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Cihla, tel.: 51649-4071, mail: jaroslav.cihla@egd.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Lukáš Toman, tel.: 54514-2930, mail: lukas.toman@eon.cz.**

- 11. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.**
12. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- 13. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.**
14. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- 15. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.**
16. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
17. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26034676, s platností do 28.02.2022, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
18. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

- 19. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.**

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Miloš Kotouček, tel.: 51649-4025,
mail: milos.kotoucek@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

 **eg-d**
EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001



naše značka
5002309348
vyřizuje
Eva Strnadová
datum
12.02.2021

Josef Novák
J. Haška 781/6
67961 Letovice

Věc:

„Borotín - Novostavba inženýrských sítí a místní komunikace pro zástavbu RD v lokalitě Doubí“

K.ú. - p.č.: Borotín u Boskovic

Stavebník: Obec Borotín, Borotín č.p. 200, 67937 Borotín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

STL plynovod OCEL DN 50

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Novostavbu inženýrských sítí a místní komunikace koordinujete s plánovanou výstavbou STL plynovodu, která není součástí tohoto stanoviska.

Pro uvedenou stavbu je nutno doložit projektovou dokumentaci. Informace o napojení a následné vyjádření k PD podá pracovník odboru operativní správy sítí GasNet Služby, s.r.o.
- <https://www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/>

Plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě, musí být toto projednáno s GasNet Služby, s.r.o., (<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-provereni-volne-kapacity>)

Při souběhu, křížení inž. sítí a plynárenského zařízení požadujeme dodržení ČSN 73 6005, tab. 1 a 2, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

- Křížení kanalizace s plynárenským zařízením bude kolmé, nebo pod úhlem min. 60°.

- Stavební objekty (včetně kanalizačního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, el.kabelů NN, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

VO

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být minimálně 500 mm. Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.

Komunikace, zpevněné plochy, parkovací stání:

- Případná budoucí úprava povrchu terénu nad plynárenským zařízením musí být provedena tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení plynárenského zařízení vč. poklopů armatur a povrch byl z rozebíratelného materiálu (dlažba, betonový asfalt, narmovaný beton v tloušťce do 5 cm apod.).
- V případě nutnosti provádění terénních úprav pozemku nad plynovodem musí být průkazně zjištěna hloubka uložení stávajícího plynovodu. Následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby konečné uložení plynovodu bylo prokazatelně od 1 - 1,50 m.
- Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení. Pískové lože kolem PZ bude min. 10cm pod a 20cm nad PZ.

Výsadba stromů:

- Obrys výsadbové jámy pro usazení kořenového balu v intravilánu obce bude navržen na hranici ochranného pásma STL plynovodu a přípojek, které činí 1 m na každou stranu
- Mimo zastavěné území obce bude obrys výsadbové jámy pro usazení kořenového balu navržen ve vzdálenosti 2 m od obrysu vytyčeného plynovodu nebo přípojek (v souladu s EZ)

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, se stavbou „Borotín - Novostavba inženýrských sítí a místní komunikace pro zástavbu RD v lokalitě Doubí“ souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložním betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společností GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002309348 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Eva Strnadová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
EVA.STRNADOVA@GASNET.CZ



Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 543780/21

Číslo žádosti: 0121 034 961 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	?Borotín-Novostavba inženýrských sítí a místní komunikace pro zástavbu RD v lokalitě Doubí?	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	JNDS projekt s.r.o.	
Stavebník	Obec Borotín, 200, Borotín, 67937	
Zájmové území	Okres	Blansko
	Obec	Borotín
	Kat. území / č. parcely	Borotín u Boskovic
Platnost Vyjádření	10. 2. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability.; a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

Číslo jednací: 543780/21

Číslo žádosti: 0121 034 961

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 10. 2. 2021.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

JNDS projekt, s.r.o.
Masarykovo nám. 3a
679 61 Letovice

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: 0172/21
Vyřizuje: Ing. Kotoulek
Tel.: 516427252
Datum: 08.04.2021

Borotín - novostavba IS a místní komunikace pro zástavbu RD v lokalitě Doubí, parc.č. 2420, 2360/3, 2413/2, 2413/3, 212/2, 2418, 5597/3, 3983, 2419 a další v k.ú. Borotín u Boskovic, investor Obec Borotín - vyjádření pro územní rozhodnutí

V rámci projektové dokumentace je řešeno zajištění technické vybavenosti a dopravní obsluhy 7-mi rodinných domů. Navrženo je nové vedení vodovodu, kanalizace jednotné, plynovodu a veřejného osvětlení. V rámci dokumentace je pak řešena i novostavba místní komunikace.

SO 100 Novostavba místní komunikace

Jednopruhová obousměrná místní komunikací. Místní komunikace je navržena v šířce 3.50 m. Kryt MK je navržen z asfaltobetonu a sjezdy k jednotlivým pozemkům z betonové dlažby. Dešťové vody z navržené MK svedeny do navržených uličních vpustí.

SO 301 Vodovod

Vodovod bude proveden z polyetylenového potrubí **PE100 RC 90x8,2 SDR 11** a bude proveden v délce **290,55 m**.

řad A.1 PE100 RC 90x8,2 SDR 11 – dl. 109,55 m
řad A.2 PE100 RC 90x8,2 SDR 11 – dl. 89,0 m
řad A.3 PE100 RC 90x8,2 SDR 11 – dl. 45,0 m
řad B PE100 RC 90x8,2 SDR 11 – dl. 47 m

V místě napojení na stávající vedení vodovodu bude osazeno sekční šoupátko. Součástí prodloužení stávajícího vedení vodovodu bude i realizace domovních přípojek. Bude pod tlakem VDJ Borotín (max. hl. 482,30 m n.m.), hydrostatický tlak v místě 0,14 – 0,20 MPa.

Vodovodní přípojky budou ukončeny vodoměrnými sestavami umístěnými ve vodoměrných šachtách. Přípojky budou provedeny z potrubí PE 32 v celkové délce 88,0 m.

SO 302 Kanalizace jednotná

PD řeší návrh dvou gravitačních větví jednotné kanalizace. Jednotná kanalizace je navržena z plastového potrubí **PP DN 300** v délce **200,99 m**. Dále je z důvodu nevhodné konfigurace terénu navržena tlaková kanalizace **63x5,8 PE 100 RC SDR 11 PN 16 - 46,21 m**.

řad A.1 DN300 PP, SN10 – dl. 155,99 m
řad A.2 DN300 PP, SN10 – dl. 45,0 m
řad B (výtlak) 63x5,8 PE100 RC SDR11 PN16 – dl. 46,21 m

Navržená jednotná stoka bude sloužit k odvodu přečištěných splaškových vod z plánované zástavby 7-mi rodinných domů a dešťových vod z navržené místní komunikace. Dešťové vody z jednotlivých pozemků budou likvidovány vsakem na jednotlivých pozemcích. V trase kanalizace budou osazeny typizované vodotěsné revizní šachty DN 1000 umožňující směrové i výškové zalomení případně

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Divize Boskovice

17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

Bankovní spojení: 19 - 4870110287/0100

sekretariát: +420 516 427 236, e-mail: sekretariat@vasbo.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

pročištění potrubí a kontrolu odváděných vod. Na tlakové stoce jsou navrženy 2 ks čistících šachet DN1000. Kanalizační přípojky gravitační budou provedeny z plastového potrubí PP DN 150. Přípojky budou ukončeny v domovní kontrolní šachtě, která je navržena z plastového potrubí DN 400 (min. 300) osazeného na betonové dno.

Tlakové kanalizační přípojky - PE100RC 50x3,0 mm, v místě napojení přípojek na tlakovou stoku budou osazeny uzávěry. Domovní ČS s objemovým čerpadlem s průchodností 5 mm.

Budoucí majitelé jednotlivých pozemků z důvodu absence oddílné kanalizace budou mít domovní čistírny odpadních vod, které budou zajišťovat přečištění splaškových vod z jednotlivých domácností.

SO 400 Vedení VO

PD řeší rozšíření kabelového rozvodu veřejného osvětlení. Nové vedení bude vedeno v souběhu s navrženým vedením NN. Délka kabelového vedení je navržena 213,0 m a počet stožárů umístěných v trase kabelového vedení jsou 5 ks. Stožáry VO budou osazeny v zeleném pásu podél prodloužené místní komunikace. Při křížení s místní komunikací a navrženými inženýrskými sítěmi bude vedení uloženo do půlených chrániček. Kabely budou uloženy do pískového lože s výstražnou fólií.

SO 500 Plynovod

Nový plynovod bude proveden z polyetylenového potrubí PE-HD dn63x5,8 SDR 11 o délce 271,18 m. Plynovodní přípojky budou provedeny z polyetylenového potrubí Robust Pipe PE-HD dn32x3,0 SDR 11 v celkové délce 8,0 m. Přípojky budou ukončeny v plynoměrných skřínkách na hranicích jednotlivých pozemků.

V místě stavby se nachází zásobovací vodovodní řad Lt80 a jednotná kanalizace DN200 a DN 400 BE.

Se stavbou souhlasíme. Požadujeme dodržet následující připomínky:

A) Ke stavbě vodovodu a jednotné kanalizace:

1. Pro přesné určení stávajícího vodovodu a jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu je třeba objednat na VAS,a.s. vytyčení, a to na provoze 01 vodovody (technici provozu, tel. 516427230, 516427238, 516427239) a provoze 03 kanalizace (p. Palínek, tel. 516452270, 605238483, e-mail:palinek@vasbo.cz). Umístění přípojek je třeba vyžádat si u jejich vlastníků, tj. majitelů nemovitostí, pro které byly vybudovány. Při vlastní realizaci stavby je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek.
2. Pro další stupeň PD budou použity výhradně materiály a navržena technická řešení, která jsou v souladu s „Technickými standardy pro vodovody a kanalizace“ budoucího provozovatele VAS, jak jsou aktuálně v době zahájení stavby uveřejněny na: <http://vodarenska.cz/technicke-standardy/>
3. Vodovod bude z PE100 RC, SDR 11 - 90x8,2 mm, signalizační vodič bude min. 6mm², lože a obsyp budou o zrnitosti 0-4 mm.
4. V místě navržené stavby bude hydrostatický tlak vody cca 0,14 až 0,20 MPa. Hydrodynamický tlak může poklesnout pod min. hydrodynamický tlak stanovený zákonem č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích) a jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. (§ 15), ve znění pozdějších předpisů. Na vodovod pro veřejnou potřebu je možné se napojit. Každý investor stavby RD si provede opatření k navýšení tlaku vody ve svých vnitřních rozvodech dle jeho potřeby a svým nákladem. Upozorňujeme, že voda z vodovodu musí být dopravena do přerušovací akumulace umístěné za vodoměrem a z ní čerpána do rozvodů v domě. Nelze sát vodu přímo z potrubí vodovodu.
5. Kanalizace tlaková bude z trub PE 100, RC 63x5,8mm. Bude napojena do nové šachty gravitační kanalizace. Dno a část stěny zatížené výtlačkem budou obloženy čedičem, bude provedena úprava proti úniku zápachu apod.
6. Na tlakové stoce 2 ks čistících šachet DN1000, budou vystrojeny dle standardů platných na VAS (deskové šoupátko a agrokoncovkou pro napojení savice fekálního vozu). U tlakové kanalizace bude umístěn signalizační vodič stejně jako u vodovodu min. 6mm².
7. Kanalizační potrubí pro gravitační splaškovou kanalizaci bude trub PP plnostěnných, hladkých s homogenní strukturou bez přídavných plniv, min. SN 10.
8. Nová kanalizace bude napojena do stávající kanalizace DN 200 a to do šachty č.27. Požadujeme, aby v rámci této stavby byla provedena výměna stávajícího úsek kanalizace DN 200 na potrubí PP DN300, SN10 v délce cca 56 m.

9. Kanalizační šachty budou z kvalitních prefabrikovaných dílců, dna budou kompaktní, jednolitá. Litinové poklopy na kanalizačních šachtách budou bez otvorů a s logem Svazku VaK.
10. Nové podzemní hydranty nebudou sloužit pro požární zabezpečení, ale jen jako provozní.
11. V souběhu vodovodu a jednotné kanalizace s dalšími inženýrskými sítěmi požadujeme vodorovnou vzdálenost mezi vedeními alespoň 1,0 m. V ojedinělých případech v místech se stísněnými prostorovými podmínkami a při křížení potrubí je třeba respektovat alespoň min. vzdálenosti dle ČSN 73 6005. V místě křížení stáv. i navrženého vodovodu a kanalizace s trasou kabelových vedení VO, NN apod. požadujeme uložení kabelů do chráničky s přesahem 1,0 m na obě strany od povrchu potrubí v místě křížení.
12. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu, kanalizace nebo vodovodní či kanalizační přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS.
13. Pokud vodovod a jednotná kanalizace povedou v pozemcích soukromých vlastníků, zajistí investor stavby zřízení věcného břemene ohledně vodovodu, kanalizace a jejich ochranného pásma.
14. Další stupeň projektové dokumentace na vodovod a jednotnou kanalizaci bude vypracován autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby a předložen k vyjádření.

B) Ke stavbě komunikace a zpevněných ploch

1. Pro přesné určení stávajícího vodovodu a jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu je třeba objednat na VAS, a.s. vytyčení, a to na provozu 01 vodovodu (technici provozu, tel. 516427230, 516427238, 516427239) a provozu 03 kanalizace (p. Palínek, tel. 516452270, 605238483, e-mail: palinek@vasbo.cz). Umístění přípojek je třeba vyžádat si u jejich vlastníků, tj. majitelů nemovitostí, pro které byly vybudovány. Při vlastní realizaci stavby je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek.
2. Stavbou komunikace nesmí dojít ke snížení nebo k nadměrnému zvýšení krytí vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, vodovodních a kanalizačních přípojek.
3. Při konečných úpravách komunikace budou stavbou dotčené poklopy na vodovodu a kanalizaci včetně rámců zvednuty odborným způsobem přesně do úrovně upraveného povrchu. Ke kontrole budou přizváni pracovníci VAS (pracovníci provozů – viz výše).
4. Napojení dešťových vpustí na kanalizaci bude pomocí odbočení osazených na nové kanalizaci v průběhu jejího budování. V případě u stávajícího úseku kanalizace, který nebude vyměněn, bude provedeno přednostně v místech původních přípojek od vpustí. Pokud toto nebude možné nebo budou zřízeny nové další uliční vpusti, bude napojení do stávající kanalizace provedeno vývrtem do horní 1/3 kanalizačního potrubí a osazením odbočení. Jakýkoliv zásah do kanalizace včetně montáže odbočení kanalizační přípojky provedou naši pracovníci na objednávku (p. Palínek - tel. 516452270, 605238483). Celá kanalizační přípojka a objekty na ní budou provedeny vodotěsně.
5. Uliční vpusti včetně přípojek budou umístěny alespoň 1,0 m od vodovodu nebo vodovodních přípojek. Vzdálenosti při křížení potrubí je třeba respektovat dle ČSN 73 6005.
6. Ke kontrole provádění stavby v místech dotčení námi provozovaného zařízení požadujeme přizvat pracovníky VAS, divize Boskovice (pracovníci provozu - viz výše). S pracovníky VAS bude nutné řešit problémy, které v rámci stavby nastanou v případě stísněných prostorových podmínek nebo z jiných důvodů. V místech, kdy budou prováděny zemní práce v těsné blízkosti vodovodu a kanalizace je nutné dbát zvýšené opatrnosti, nesmí dojít k poškození potrubí, obsypu, lože nebo signalizačního vodiče apod.
7. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu, kanalizace pro veřejnou potřebu nebo vodovodní či kanalizační přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS.

C) Ke stavbě vodovodních a kanalizačních přípojek

1. Napojení na vodovod bude možné po uvedení tohoto vedení do provozu a po jeho předání Svazku VaK.
2. Napojení na vodovod včetně montáže vodovodních přípojek provedou naši pracovníci na objednávku - provozu 01 (vodovody Boskovice – technik provozu tel. 516427230, 516427238, 516427239). Přípojka bude z materiálu PE 40 - 32x4,4mm, lože a obsyp – z písku fr. 0-4mm.
3. Potrubí přípojek bude ukončeno ve vodoměrných šachtách. Šachty budou mít min. rozměry 900x1200x1500mm nebo kruhové DN 1200mm x v.1500mm, musí být zabezpečeny proti vnikání podzemních a povrchových vod a musí splňovat platné bezpečnostní normy a předpisy. Umístěny budou hned za hranicí pozemků investorů.
4. V místě navržené stavby bude hydrostatický tlak vody cca 0,14 až 0,20 MPa. Hydrodynamický tlak může poklesnout pod min. hydrodynamický tlak stanovený zákonem č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích) a jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. (§ 15), ve znění pozdějších předpisů. Na vodovod pro veřejnou potřebu je možné se napojit. Každý investor stavby RD si provede opatření k navýšení tlaku vody ve svých vnitřních rozvodech dle jeho potřeby a svým nákladem. Upozorňujeme, že voda z vodovodu musí být dopravena do přerušovací akumulace umístěné za vodoměrem a z ní čerpána do rozvodů v domě. Nelze sát vodu přímo z potrubí vodovodu.
5. Upozorňujeme, že voda z vodovodu pro veřejnou potřebu bude dodávána v množství a při tlaku odpovídajícím stavu vodovodu v místě napojení. Případné regulace si provede stavebník na vlastní náklady.
6. Napojení na kanalizaci bude pomocí odbočky vysazené v rámci stavby tlakové splaškové a gravitační jednotné kanalizace. Kontrolu provedení kanalizační přípojky před záhozem provedou na objednávku naši pracovníci (provoz 03 – viz výše). Naši pracovníci provedou také kontrolu oddělení dešťových a splaškových vod na pozemcích stavebníků (před záhozem). Kanalizační přípojka (včetně vnitřních rozvodů) bude provedena vodotěsně.
7. Upozorňujeme, že obec Borotín připravuje výstavbu oddílné kanalizace, která svede splaškové vody na centrální ČOV. Po zahájení provozu splaškové kanalizace v obci bude stávající způsob odkanalizování RD na náklady majitele zrušeno a splaškové vody budou napojeny přímo do splaškové kanalizace.
8. Při souběhu vodovodní a kanalizační přípojky s dalšími podzemními vedeními bude dodržena vodorovná vzdálenost mezi vedeními 1,0 m. V místě stísněných prostorových podmínek při souběhu vedení a v místech křížení budou respektovány alespoň min. vzdálenosti dle ČSN 73 6005, kterou je nutno považovat v tomto smyslu za závaznou.
9. Na VAS, divizi Boskovice je třeba po napojení na vodovod a kanalizaci uzavřít smlouvu ohledně odběru vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění splaškových vod do kanalizace. Zákaznické oddělení Boskovice, 17. listopadu 138/14, 680 19 Boskovice 516 427 242, 516 427 226 odbyt@vasbo.cz).
10. Nejpozději při dokončení stavby požadujeme předat na VAS, zaměření vodovodních a kanalizačních přípojek podle „Směrnice pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“ platné v naší společnosti. Směrnice je k dispozici na VAS, divizi Boskovice.
11. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození stáv. vodovodu, kanalizace nebo vodovodní či kanalizační přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS, divizi Boskovice (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS.

D) Ke stavbě VO a plynu

1. Pro přesné určení stávajícího vodovodu a jednotné, splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu je třeba objednat na VAS, a.s. vytyčení, a to na provozu 01 vodovody (technik provozu, tel. 516427230, 516427238, 516427239) a provozu 03 kanalizace (p. Palínek, tel. 516452270, 605238483, e-mail: palinek@vasbo.cz). Umístění přípojek je třeba vyžádat si u jejich vlastníků, tj. majitelů nemovitostí, pro které byly vybudovány. Při vlastní realizaci stavby je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek.
2. V místě křížení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu s trasou kabelového vedení VO a plynu požadujeme uložení do chráničky s přesahem min. 1,0 m na obě strany od povrchu potrubí

v místě křížení. Při křížení je třeba dodržet alespoň min. vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Kabelové vedení nesmí být při křížení uloženo na vodovodní nebo kanalizační šachtě.

3. Kabel VO, plynovod - v souběhu požadujeme vodorovnou vzdálenost mezi povrchem námi provozovaných vedení a navrhovaným kabelovým vedením a plynovodu minimálně 1,0 m. V ojedinělých případech, v místech se stísněnými prostorovými podmínkami, kdy nebude technicky možné respektovat stanovenou vodorovnou vzdálenost mezi vedeními 1,0 m, lze tuto vzdálenost snížit až na min. vzdálenost dle ČSN 73 6005 nebo vyřešit způsob uložení vedení jednáním na místě samém. ČSN 73 6005 je nutno považovat za závaznou.
4. Nově realizované stožáry VO požadujeme umístit ve vzdálenosti min. 1,0 m od povrchu vodovodu, kanalizace a vodovodních, kanalizačních přípojek. Ke kontrole provedení požadujeme přizvat pracovníka VAS, divize Boskovice (pracovník provozu - viz výše).
5. Před zásypem rýhy s kabelem VO a plynovodem v místech dotčení dříve budovaného vodovodu nebo kanalizace požadujeme přizvat ke kontrole splnění uvedených požadavků pracovníka VAS divize Boskovice (pracovník provozu – viz výše). S pracovníky VAS bude nutné řešit problémy, které v rámci stavby nastanou v případě stísněných prostorových podmínek nebo z jiných důvodů. V místech, kdy budou prováděny zemní práce v těsné blízkosti vodovodu nebo kanalizace je nutné dbát zvýšené opatrnosti při výkopových pracích a nesmí dojít k poškození potrubí, armatury nebo šachty na potrubí, obsypu, lože, signalizačního vodiče apod.
6. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu, kanalizace pro veřejnou potřebu nebo vodovodní či kanalizační přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS (rovněž příslušnému pracovníkovi provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS, divizi Boskovice.
7. Nejpozději při dokončení uvedené stavby požadujeme předat na VAS zaměření stavby ke zpracování GIS ve formátu, který odpovídá formátu MicroStation, v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv., v hladině (vrstvě) určené pověřeným geodetem.

Důležité upozornění: Stavebník není oprávněn provést zásah do vodovodu nebo kanalizace, kterým je též nápojení vodovodní nebo kanalizační přípojky. Vlastní nápojení přípojky může provést pouze provozovatel (VAS, a.s. divize Boskovice). Za porušení výše uvedeného může být stavebníku uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč.

VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

P. Fiala

Ing. Petr Fiala
ředitel divize Boskovice

Obdrží: Svazek VaK, OÚ

Platnost našeho vyjádření je 2 roky od data jeho vyhotovení.



Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPB-49153-2/ČJ-2021-060106

Blansko 20. dubna 2021

Počet listů: 2

Přílohy: 5/21

JNDS projekt s.r.o.

Masarykovo nám. 3a

679 61 Letovice

Doručovací adresa: datová schránka (IČ: 05734894)

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

Dne 22.03.2021 byla na Policii ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát v Blansku předložena žádost o stanovisko na akci:

„Borotín – Novostavba inženýrských sítí a místní komunikace pro zástavbu RD v lokalitě Doubí“

Jedná se o novostavbu místní komunikace, vodovodu, kanalizace, plynovodu a veřejného osvětlení pro výstavbu 7 rodinných domů. Stavba je umístěna v okrajové části obce Borotín - jedná se konkrétně o stávající uliční prostory kde se budou napojovat jednotlivé inženýrské sítě, dále jsou pak pozemky tvořeny stávající štěrkovou nezpevněnou cestou.

Komunikace je navržena místní obslužná se smíšeným provozem vozidlovým a pěším, jedná se komunikaci s předpokládanou intenzitou max. 500 vozidel/24 hodin v obou směrech, je navržena v šířce 3.50 m, kryt je navržen z asfaltobetonu a sjezdy k jednotlivým pozemkům z betonové dlažby. MK je navržena s úvratovým obratištěm z důvodu, že pokračující komunikace neumožňuje průjezd vozidel HZS a vozidel pro svoz odpadů. V místě úseku kde není dodržen sklon max. 8,33%, se jedná pouze o opravu již stávající komunikace, kde s ohledem na již navazující okolní stavby není možné sklon měnit. V místě, kde se jedná o novostavbu místní komunikace, jsou již sklonové poměry dodrženy. Dešťové vody z navržené MK budou svedeny do navržených uličních vpustí. SO 100 Pozemní komunikace se dělí na:

101 Novostavba místní komunikace úsek 1

102 Novostavba místní komunikace úsek 2

103 Novostavba místní komunikace úsek 3

Bezručova 31
678 01 Blansko

Tel.: +420 974 631 250
Fax: +420 974 631 108
E-mail: bk.di.sekret@pcr.cz

Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát v Blansku, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a ve věci pozemních komunikací ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává k projektové dokumentaci následující stanovisko:

K předloženému projektu nemáme námitek za dodržení níže uvedených připomínek:

- stavbou nesmí být narušeny rozhledové trojúhelníky pro stávající křižovatky, připojení veřejně přístupných účelových komunikací (VPÚK) a sjezdy k nemovitostem (zajistit rozhled dle ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110, ČSN 73 6101),
- dle předložené PD se lze domnívat, že komunikace budou v přímém směru napojeny na stávající komunikace a v rámci stavby dojde ke zřízení dvou křižovatek nově navržených místních komunikací. V takovémto případě (při zřízení křižovatek) je nutné postupovat dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. - dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. - Příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení o připojení dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k dálnici, silnici nebo místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá stanovisko vlastníka pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy, a jedná-li se o dálnici, též závazné stanovisko Ministerstva vnitra, v ostatních případech závazné stanovisko Policie České republiky.
- nově navržené křižovatky (vzájemné připojení nově navržených místních komunikací k stávajícím místním komunikacím) musí odpovídat ČSN 73 6102 a vyhl. č. 104/1997 Sb.,
- v rámci stavby smí být upraveny pouze stávající připojení sousedních nemovitostí (sjezdy k nemovitostem) a to v stávajících šířkách.
- v případě výstavby nových sjezdů (zejména se jedná o sjezdy k navrženým 7 RD) či šířkové úpravě stávajících sjezdů je nutno postupovat dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. - tzn. dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. - Příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace, a jedná-li se o dálnici, též závazné stanovisko Ministerstva vnitra, v ostatních případech závazné stanovisko Policie České republiky.
- nově navržená místní komunikace musí odpovídat ČSN 73 6110,
- jelikož v rámci stavby dojde také k úpravě stávající místní komunikace – lze s touto úpravou souhlasit, jelikož úprava spočívá pouze v opravě povrchu (obnova asfaltových vrstev),
- požadujeme, aby pro daný projekt – stavbu byly dodrženy příslušné normy, technické podmínky a další související předpisy (vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 294/2015 Sb., ČSN 73 6102, ČSN 73 6110 aj),

- prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního značení,
- před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR **předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Stanoviska k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“** dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a případně také samostatně požádat o **vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikace“** dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nebo případně také o **vydání „Vyjádření k vedení objízdné trasy v rámci uzavírky PK“** dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- toto stanovisko je vyhotoveno k předložené PD, která byla zaslána prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf. a je nedílnou součástí žádosti,
- jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme.

Platnost tohoto stanoviska je jeden rok od data vydání.

Co se týče kanalizace, plynovodu, sítí NN, veřejného osvětlení - máme k tomuto z pohledu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu následující připomínky:

- pokud to podmínky dovolí, vedení inženýrských sítí v maximální možné míře vymístit mimo silniční pozemky a pomocné silniční pozemky, dle možností řešit křížení vedení inženýrských sítí s komunikací protlakem, podvrtem, v krajním případě překopem,
- v případě umístování nových pilířů, skříní, sloupů VO atd. musí být zachovány rozhledy v křižovatkách dle ČSN 73 6102, rozhledy ze sjezdů dle ČSN 73 6110, v případě umístování nových skříní nebo pilířů apod. je nutné dodržení bezpečnostního odstupu pevné překážky od jízdního pruhu a bezpečnostního odstupu pevné překážky od pruhu pro chodce 0,5 m dle ČSN 73 6110,

Vyřizuje: por. Ing. Bc. Natalie Juráňová
komisař

tel. 974631253

npor. Mgr. Martin Zajíček
vedoucí dopravního inspektorátu

Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
náměstí 9. května 954/2, 680 11 Boskovice

Datovou schránkou

JNDS projekt, s.r.o.
IČO: 05734894
Masarykovo nám. 3a
676 61 Letovice

Sp. zn.: SMBO 5870/2021 DOP
Č. j.: DMBO 5871/2021 DOP
Vyřizuje: Ing. Soňa Švecová
Telefon: 516 488 783
Fax: 516 488 710
E-mail: sona.svecova@boskovice.cz
Datum: 25.03.2021

STANOVISKO

k projektové dokumentaci pro stavbu nazvanou „Borotín – Novostavba inženýrských sítí a místní komunikace pro zástavbu RD v lokalitě Doubí“ pro účely vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy (dále jen „Městský úřad Boskovice“) jako věcně, funkčně a místně příslušný správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) obdržel dne 09.02.2021 žádost týkající se stanoviska k projektové dokumentaci na akci s názvem „Borotín – Novostavba inženýrských sítí a místní komunikace pro zástavbu RD v lokalitě Doubí“, kterou podala obec Borotín, IČO: 00279951, Borotín 200, 679 37 Borotín, zastoupená na základě doložené plné moci společností JNDS projekt, s.r.o., IČO: 05734894, Masarykovo nám. 3a, 679 61 Letovice (dále jen „žadatel“).

Dopravní obslužnost 7-mi rodinných domů bude zajištěna jednopruhou obousměrnou místní komunikací s šířkou 3,50 m.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 100 Novostavba místní komunikace
SO 301 Vodovod
SO 302 Kanalizace jednotná
SO 400 Vedení VO
SO 500 Plynovod

Městský úřad Boskovice v souladu s ustanovením § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu k předmětné žádosti uvádí:

- Při ukládání inženýrských sítí do pozemní komunikace (silnice II/III třídy, místní komunikace) se jedná o zvláštní užívání z důvodu umístění inženýrských sítí v silničním pozemku dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a je nutno o ně požádat příslušný

silniční správní úřad. Zvláštní užívání se vydá před územním rozhodnutím formou rozhodnutí. O zvláštní užívání požádá investor stavby s uhrazením správního poplatku ve výši 1 000 Kč s přiloženým souhlasem vlastníka dotčené komunikace. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, o které požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad cca 1 měsíc před vlastní realizací.

- V souladu s § 50 odst. 3 prováděcí vyhlášky musí způsob uložení vedení v prostoru pod silnicí respektovat podmínky ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
- Případná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích II/III třídy a místních komunikací (dopravní značení) bude řešena samostatně před realizací stavby a podléhá stanovení přechodné úpravy provozu a bude ji povolovat příslušný silniční správní úřad a bude odsouhlasena Policií ČR, Dopravním inspektorátem Blansko.
- Během stavební činnosti nebude docházet ke znečišťování pozemních komunikací, v případě znečištění bude ihned proveden jejich úklid tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců. Na pozemních komunikacích nebude skladován žádný materiál, mechanismy ani výkopek bez povolení příslušného silničního správního úřadu.
- Připojení nově budovaných sjezdů a odstavných stání přiléhající k pozemní komunikaci podléhá dle § 10 zákona o pozemních komunikacích povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci a bude o ně požádán příslušný silniční správní úřad.
- Připojení jiné pozemní komunikace k pozemní komunikaci podléhá dle § 10 zákona o pozemních komunikacích povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci a bude o ně požádán příslušný silniční správní úřad.
- Projektová dokumentace musí být zpracována podle platných zákonů, norem a vyhlášek a projednána s dotčenými orgány státní správy a případné jejich podmínky budou zahrnuty do řešení stavby.
- V případě zástavby pozemků, jejichž vlastníkem není investor, je nutno doložit kupní smlouvu, popř. budoucí kupní smlouvu na stavbou dotčené pozemky. Pokud stavba bude vyžadovat dočasný zábor sousedních pozemků, je nutno doložit souhlas vlastníků dotčených pozemků tímto zábohem.
- Projektová dokumentace dopravní stavby pro stavební řízení musí být autorizována oprávněným projektantem pro dopravní stavby.

- Uvedená stavba musí být v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména v oblasti sklonových a šířkových parametrů. V případě, že toto nebude dodrženo, bude k žádosti na předmětnou stavbu předloženo pravomocné rozhodnutí o udělení výjimky z příslušných bodů této vyhlášky, kterou udělí obecný stavební úřad.

Městský úřad Boskovice souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení při splnění výše uvedených podmínek.

Otisk razítka

Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil
vedoucí Odboru dopravy
(*opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem*)

Rozdělovník:

- obec Borotín, Borotín 200, 679 37 Borotín, zastoupená společností JNDS projekt s.r.o., Masarykovo nám. 3a, 679 61 Letovice

